



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю  
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25  
Отдел надзорной деятельности по г. Петропавловску - Камчатскому  
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. (факс) пр. 30-10-67, 30-10-68

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 о назначении административного наказания

« 12 » февраля 2019 г.  
(дата)

г. Петропавловск-Камчатский  
(место составления, город село, район)

Я, ВрИО Главного государственного инспектора г. Петропавловска – Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Шендрик Константин Леонидович  
(должность, наименование органа ГПН, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от «31» января 2019 года № 13 и материалы по факту совершения административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»
2. Юридический адрес, расположенное в ул. Ватутина, 1а г. Петропавловск-Камчатский Камчатский край 683024
3. Номер регистрационного документа ОГРН 1024101017940 Свидетельство серии 41№ 000580571
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица директор Гилязова Инсиня Азгамовна
6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица Приказ Управления образования от 18 февраля 2000 года № 25-к/3
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт
8. Привлекается ли ранее к административной ответственности не привлекался

(указывается когда и по какому административному акту лицо привлечено к ответственности, дата окончания исполнения постановления)

### УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения № 11 от 09 января 2019 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы Апаликова Юрия Юрьевича, государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору проведена плановая/выездная проверка в отношении юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» (далее – МБОУ «Средняя школа № 7») по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1а.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, к которым относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организации обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несет, содействием имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Лица, указанные в настоящей статье, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе указанной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности,

**а именно:**

1. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение бытовой химии, краски, различных материалов в торючей упаковке. (1 этаж позиция 29 технического паспорта площадью 23,7 кв.м.), помещение архива (3 этаж позиция 23 технического паспорта), библиотека (3 этаж позиции 19, 20, 21 технического паспорта), складские помещения удобрений (3 этаж позиция 26 технического паспорта), помещения спортивного инвентаря (большой спортзал), помещения холодильных камер (1 этаж помещения столовой), складские помещения цокольного этажа (позиции 7, 8, 11 технического паспорта), столярная, слесарная мастерские (позиции 4, 5 технического паспорта) п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»

2. Плинтус не выделен противопожарными стенами не ниже 1-го типа (REI-45) и перекрытиями не ниже 2-го типа (REI-60) с пределом огнестойкости двери не менее установленных требований EI 30) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6-таблица №23, таблица №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты: ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

3. Не предусмотрены аварийные освещение на путях эвакуации: лестничная клетка правого крыла, лестничная клетка левого крыла (с 3-го по 1-ый этажи), путь эвакуации без естественного освещения непосредственно наружу (тамбур первого этажа левое, правое крыло). В зоне изменения направления маршрута (3 этаж левое крыло возле кабинета № 26) путь эвакуации не оборудован аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.105 СП 52.13130.2011, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»

4. Отсутствуют табло «Выход» над эвакуационными выходами из тамбура без естественного освещения с аварийным и аварийно-резервным светом (1 этаж выход с лестниц правого и левого крыла) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

5. Двери из столовой (обеденный зал) открываются не по направлению на путь эвакуации п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.3, п. 4.2.6 СП 1.131.30.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

6. Двери эвакуационных выходов не обеспечивает их свободного открывания изнутри (не имеют устройства (декода) для свободного открывания двери без ключа) дверь выход непосредственно на улицу с помещений кухни первого этажа, дверь выход непосредственно наружу возле склада сыпучих продуктов п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»

7. Отсутствует проектная, исполнительная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на пожарную сигнализацию, смонтированную в здании п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»; РД 78.145-93 п. 11.2, п. 11.4, приложение 1, приложение 2

8. Эвакуационные выходы из помещений, за исключением второго этажа и столовой, не оборудованы ручными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 5, ч. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9. На 3 этаже здания отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа согласно требований, а именно в коридоре 3 этажа установлен светозвуковой оповещатель Маяк п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

10. Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

11. Помещение для хранения спорт инвентаря большого зала, подсобные помещения кабинетов № 13 и № 26, помещение со среднетемпературной холодильной камерой (1 этаж) не оборудованы пожарными извещателями п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 13.3.2, 13.3.3 ; приложение А, п. А4; табл. А1, п. 9; табл. А3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

12. В гардеробе №1, в рекреации правого крыла, в каб. №2, в каб. №3, в каб. №5, в каб. №6, в помещении для сторожей на 1-ом этаже в левом крыле здания, в гардеробе №2, в учительской, в кабинете зам. директора в каб. №10, в каб. №11, в коридоре мастерских на цокольном этаже здания, в каб. №13, в каб. №14, в каб. №16, в каб. №17, в каб. №18, в каб. №25, в каб. №27, в каб. №32, в каб. №34, в кабинете старшара и специалиста по кадрам, в гардеробе на 3-ем этаже здания, в библиотеке, в рекреациях на 3-ем этаже здания, в каб. зам. директора по УВР, в кабинете кладовщика пищеблока, в коридоре кабинета кладовщика пищеблока, в помещении для хранения мяса в пищеблоке, в овощном цехе пищеблока, в складском помещении хранения сыпучих продуктов в пищеблоке, в коридоре спортивного зала в правом крыле здания, в танцевальном зале, в раздевалках большого зала, в складских помещениях мастерских на цокольном этаже здания, в столярной мастерской на цокольном этаже здания и в коридоре между тепловым узлом и эл. щитовой, дымовые пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5м от светильников с напряжением 220В п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

13. В обеденном зале столовой имеется строительная конструкция, выступающая от потолка на расстоянии более 0,4 м. Конструктивная отсеки потолка шириной более 0,75м, один из которых не оборудован пожарными извещателями согласно норм п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

14. Линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных СОУЭ выполнены не огнестойкими, что не соответствует требованиям норм и правил п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4, ст. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электроснабжение, п. 5.1 таблицы 2 ГОСТ 31565-2012

15. Соединительные линии световых оповещателей «Табло» и соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1, п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

за данные нарушения предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 1 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123 от 22 июня 2008 года), настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ч. 2 ст. 1 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123 от 22 июня 2008 года) положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123 от 22 июня 2008 года) техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежит установлению наличие события административного правонарушения, лицо, его совершившее, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание факта, что именно данное лицо совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет основополагающее значение для всестороннего полного и объективного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

В соответствии со ст. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Актом проверки № 11 от 31 января 2019 года установлено, что юридическим лицом – МБОУ «Средняя школа № 7» нарушены требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое

настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ.

В силу части 1 статьи 38 данного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, ответственность за нарушение правил пожарной безопасности возлагается на лицо, владеющее, пользующееся или распоряжающееся имуществом на законных основаниях, а также обеспечивающее первичные меры пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации права владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежат собственнику этого имущества.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 41 АВ № 115925 от 26 июля 2011 года - здание школы № 7, назначение: Нежилое здание, 3 – этажное, общая площадь 4668,4 кв. м., инвентарный номер 3789, лит. А-А1, по адресу ул. Ватутина, 1а на праве оперативного управления эксплуатирует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7».

Как установлено в ходе проверки, выявленные нарушения вышеуказанных требований свидетельствуют о том, что юридическим лицом не предприняты все необходимые меры по соблюдению законодательства в области пожарной безопасности.

В соответствии с приказом № 25-п/3 от 18 февраля 2000 года Управления образования г. Петропавловска-Камчатского Гилязова Инсиня Азгамовна назначена на должность директора МАДОУ «Средняя школа № 7» и по настоящее время является законным представителем юридического лица.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие в действии юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» проблемы административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6<sup>1</sup>, 7 статьи 20.4.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ законный представитель юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» директор Гилязова Инсиня Азгамовна надлежащим образом извещена о месте и времени рассмотрения дела.

В назначенное время законный представитель юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» директор Гилязова Инсиня Азгамовна на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Явился.

(явился)

Исследовав протокол об административном правонарушении от «31» января 2019 года № 13 по факту совершения административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7», акт проверки № 11 от 31 января 2019 года и материалы административного дела считаю, что факт совершения юридическим лицом - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя школа № 7» административных правонарушений нашёл своё подтверждение.

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ усматриваются обстоятельства смягчающие, так как лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях ранее не привлекалось к административной ответственности, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не усматривается (указать конкретно (применяя) смягчающие либо отягчающие административную ответственность обстоятельства)

в присутствии доверенного лица \_\_\_\_\_

С. И. О. № \_\_\_\_\_

на основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.9 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлечь к административной ответственности в виде штрафа

Разъяснить законному представителю юридического лица, что настоящее постановление согласно ст. ст. 30.1., 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская, 25 или в районном суде.

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

#### Наименование получателя платежа:

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю № 40101810905070070010003 в отделение Петропавловск-Камчатский, № 00281865620 в УФНС по Камчатскому краю, БИК 043902001, КПП 410101001, ОГТМО 30701800, ИНН 4101120729, ОГРН 1074101008035, КБК 177 116 270 000 160001 30 0101 17700714419000313269

(номер счета получателя платежа) (наименование банка и банковские реквизиты) штраф за нарушение требований пожарной безопасности (постановление № 13 от 19.02.2019г)

Разъяснить, что в случае неуплаты суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ст.31.5. КоАП РФ) руководствуясь ч. 1 ст. 31.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф будет взыскан в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которого производится наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Решение по изъятим вещам и документам: не изымались

ВрИО Главного государственного инспектора  
г. Петропавловска - Камчатского  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы



К.П. Шендрик

Копию постановления подлинную  
Законный представитель юридического лица  
« 12 » 02 20 19.

Шендрик  
по доверенности

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления \_\_\_\_\_

Постановление № 13 от «19» февраля 2019 г. исполнено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Постановление № 13 от «19» февраля 2019 г. вступило в законную силу \_\_\_\_\_

Законному представителю юридического лица  
МАДОУ «СШ № 7»

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях

вызывается статья и законотворческий акт

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защита прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, при отсутствии у лица, являющегося его представителем, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Кроме того, мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен применением ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации, мне разъяснены и понятны.

  
(подпись)

  
(подпись)

12.02.192