



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 11 от «09» января 2019 г. главного государственного инспектора г.
Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: « 25 » января 2019г.с « 09 » час. « 30 » мин. до
« 10 » час. «30 » мин., « 30 » января 2019г.с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин., « 31»
января 2019г. с «13» час. «00» мин. до «14 » час. «00» мин. проведена плановая / выездная проверка
в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 7»,
расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Вагутина, 1а

проверку проводил(и):

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому капитан
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна

совместно с: начальником хозяйственного управления Клыпиным Константином Юрьевичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативно-го документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 11/1/1	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»	01.06.2020г	

	<p>(складское помещение бытовой химии, краски, различных материалов в горючей упаковке, (1 этаж позиция 29 технического паспорта площадью 23.7 кв.м.), помещение архива (3 этаж позиция 23 технического паспорта), библиотека (3 этаж позиции 19, 20, 21 технического паспорта), складское помещение учебников (3 этаж позиция 26 технического паспорта), помещение спортивного инвентаря (большой спортзал), помещения холодильных камер (1 этаж помещения столовой), складские помещения цокольного этажа (позиции 7, 8, 11 технического паспорта), столярная, слесарная мастерские (позиции 4, 5 технического паспорта)</p>			
2. 11/1/1	<p>Пищевые выделить противопожарными стенами не ниже 1-го типа (REI-45) и перекрытиями не ниже 2-го типа (REI-60) с пределом огнестойкости двери не менее установленных требований EI 30)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 таблица №23, таблицы №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	01.06.2020г.	
3. 11/1/1	<p>Предусмотреть аварийное освещение на путях эвакуации: лестничная клетка правого крыла, лестничная клетка левого крыла (с 3-го по 1-ый этаж), путь эвакуа-</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-</p>	01.06.2020г.	

	<p>ции без естественного освещения непосредственно наружу (тамбур первого этажа левое, правое крыло).</p> <p>В зоне изменения направления маршрута (3 этаж левое крыло возле кабинета № 26) путь эвакуации оборудовать аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения</p>	<p>мент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.105 СП 52.13130.2011, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»</p>		
4. 11/1/1	<p>Обеспечить наличие табло «Выход» над эвакуационными выходами из тамбура без естественного освещения с выходом непосредственно наружу</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	01.06.2020г	
5. 11/1/1	<p>Обеспечить открывание двери из столовой (обеденный зал) по направлению на путь эвакуации</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.3, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p>	01.06.2020г	
6. 11/1/1	<p>Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (дверь выход непосредственно на улицу с по-</p>	<p>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25</p>	01.06.2020г.	

	помещений кухни первого этажа, дверь выход непосредственно наружу возле склада сыпучих продуктов)	апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»		
7. 11/1/1	На объекте должна храниться проектная, исполнительная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на пожарную сигнализацию, смонтированную в здании	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»; РД 78.145-93 п. 11.2, п. 11.4, приложение 1, приложение 2	01.06.2020г	
10 11/1/1	Эвакуационные выходы из помещений, за исключением второго этажа и столовой, оборудовать ручными пожарными извещателями Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2020г	
11 11/1/1	3-ий этаж здания обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа согласно требований	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1, 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.06.2020г	

12 10/1/1	Обеспечить уровень звукового сигнала СОУЭ в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.06.2020г	
11 11/1/1	Помещение для хранения спорт инвентаря большого зала, подсобные помещения кабинетов № 13 и № 26, , помещение со среднетемпературной холодильной камерой (1 этаж) оборудовать пожарными извещателями	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 13.3.2, 13.3.3 ; приложение А, п. А4; табл. А1, п. 9; табл. А3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.06.2020г	
12 11/1/1	В гардеробе №1, в рекреации правого крыла, в каб. №2, в каб. №3, в каб. №5, в каб. №6, в помещении для сторожей на 1-ом этаже в левом крыле здания, в гардеробе №2, в учительской, в кабинете зам. директора, в каб. №10, в каб. №11, в коридоре мастерских на цокольном этаже здания, в каб. №13, в каб. №15, в каб. №16, в каб. №17, в каб. №18, в каб. №25, в каб. №27, в каб. №32, в каб. №34, в кабинете секре-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	01.06.2020г	

	<p>таря и специалиста по кадрам, в гардеробе на 3-ем этаже здания, в библиотеке, в рекреациях на 3-ем этаже здания, в каб. зам. директора по УВР, в кабинете кладовщика пищеблока, в коридоре кабинета кладовщика пищеблока, в помещении для хранения мяса в пищеблоке, в овощном цехе пищеблока, в складском помещении хранения сыпучих продуктов в пищеблоке, в коридоре спортивного зала в правом крыле здания, в танцевальном зале, в раздевалках большого зала, в складских помещениях мастерских на цокольном этаже здания, в столярной мастерской на цокольном этаже здания и в коридоре между тепловым узлом и эл. щитовой, дымовые пожарные извещатели смонтировать на расстоянии не менее 0,5м от светильников с напряжением 220В</p>	<p>правила проектирования</p>		
<p>13 11/1/1</p>	<p>В обеденном зале столовой имеется строительная конструкция, выступающая от потолка на расстоянии более 0,4 м, образующая отсеки потолка шириной более 0,75м, один из которых оборудовать пожарными извещателями согласно норм</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p>	<p>01.06.2020г</p>	
<p>14 11/1/1</p>	<p>Линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных ССУЭ выполнить оплеткой</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4 ч. 4, ст. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ</p>	<p>01.06.2020г</p>	

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование, п. 5.1 таблицы 2 ГОСТ 31565-2012</p>		
<p>15 11/1/1</p>	<p>Соединительные линии световых оповещателей «Табло» и соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением обеспечить системой автоматического контроля их работоспособности</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1, п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p>	<p>01.06.2020г.</p>	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При устранении указанных нарушений требований пожарной безопасности и (или) сроков их устранения физическое и юридическое лица в течение пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, производящих проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
С.А. Прокопьева

Предписания для исполнения получены:

Тимофеева Ирина Александровна
директор ООО «СВЯТО-СВЯТО»
(подпись лица, производящего проверку, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «31» января 2019 г.

(подпись)

Начальник отдела НД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Ю.Ю. Аналигов