

*Камчатка Н.Х.  
отказано +  
путь решения  
⇒ Вернуть мне*



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА  
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

проспект Рыбаков, 13,  
г. Петропавловск-Камчатский, 683024  
Тел./факс 8 (415-2) 49-30-60, 49-32-79  
E-mail: petropavlovsk@kamprok.ru

01.02.2019 № 7/36-2019

*Распечатать на  
а/м. совещании 11.02.19  
6 135*  
Директору МБОУ  
«Средняя школа № 7»  
Гильязовой И.А.  
ул. Ватулина, д.1А  
г. Петропавловск-Камчатский

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства  
в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского во исполнение задания прокуратуры Камчатского края проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей во всех образовательных организациях.

Проверка проведена с привлечением специалистов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

При проверке соблюдения МБОУ «Средняя школа № 7» требований действующего законодательства в области пожарной безопасности выявлен ряд нарушений.

В соответствии со ст. 6 Конвенции о правах ребенка, государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а также обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Согласно ст.ст. 2, 38 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Детство находится под защитой государства.

В силу ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в перечень целей государственной политики в интересах детей входит защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Согласно ст.ст. 2, 4 Закона Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», государство в соответствии с действующим

законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации.

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», государство принимает на себя обязанность обеспечить состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров и для этого устанавливает законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами специальные условия социального и технического характера.

Меры пожарной безопасности, то есть действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по исполнению требований пожарной безопасности, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технических продуктов, изделий, конструкций зданий и сооружений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

В силу положений статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.07.2011, нежилое здание, расположенное по адресу ул. Ватутина, д. 1-А, закреплено за МБОУ «Средняя школа № 7» на праве оперативного управления.

Таким образом, директор МБОУ «Средняя школа № 7» Гилязова И.А. обязана обеспечить соблюдение установленных действующим законодательством требований правил и норм пожарной безопасности в помещениях проверенного объекта, расположенного по вышеуказанному адресу.

Между тем, в ходе проведенной проверки в МБОУ «Средняя школа № 7» установлено следующее:

1. Эвакуационный выход с 1 этажа (левое крыло) запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь закрыта изнутри на ключ) п. 35

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 399) «О противопожарном режиме»;

2. Дымовые пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5м от светильников с напряжением 220В (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч 1 ст. 6, ст.4, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);

3. Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом с 1 этажа (правое крыло здания) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч 1 ст. 6, ст.4, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);

4. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение электроцитовой) п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 399) «О противопожарном режиме»;

5. Огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра (п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 399) «О противопожарном режиме»).

Данные нарушения подтверждаются актом проверки, проведенной прокуратурой города совместно с инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому Главного управления МЧС России по Камчатскому краю от 16.11.2018.

Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья учащихся и работников образовательного учреждения и являются недопустимыми.

Причинами и условиями допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны сотрудников учреждения, а также отсутствие должного контроля за работой указанных лиц со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.21, 22, 24, 26-28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления необходимо заблаговременно уведомить прокурора г. Петропавловска-Камчатского для обеспечения участия в его рассмотрении представителя прокуратуры (факс 49-30-60).

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского в письменной форме в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

Одновременно разъясняю, что невыполнение законных требований прокурора влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



А.А. Иволга